



Tűzgátló tolókapuk használati és karbantartási utasítása

Használati utasítás:

- Üzemeltetése beltéri temperált üzemi viszonyok között történhet.
- Az ajtókat óvni kell minden olyan mechanikai behatástól, mely a felületét illetve anyagát sérti, illetve deformálódást okozhat.
- A kapu rendeltetése üzemszerűen, nyitott állapotban van, elvárható nyitásszám kb. napi három.
- A kapu csukását kézzel segíteni TILOS! Ellenkező esetben a kapu tömege és irányítatlansága összetöri a fogadóprofil.
- A kapu nyitását kontrolláltan kell végezni, úgy, hogy a végállás előtt a kapulapot lassítani szükséges. (Egyéb esetben a nagy tömegű kapulap letolja a nyitvatartó mágnest.)
- A kapulapnak nekihajtani TILOS!
- A kapu nyitási és csukási útjában idegen tárgy nem lehet.
- A kapu karbantartást nem igényel, ezt időszakosan, felülvizsgálat formájában célszerű szakszervizre bízni, évente legalább egy alkalommal.
- A kapu üzeméről legalább havonta, de szükség szerint meg kell győződni.

A fenti szabályok betartása mellett a kapu szinte korlátlan ideig betölti funkcióját.



Kapuk karbantartása:

- **Ápolás:** A szerkezetek tisztítása, konzerválása, állag megőrzése.

Ebbe beletartozik a szerkezetek tisztítása, amely történhet normál háztartási folyékony tisztítószer alkalmazásával. Javasolt karcmentes háztartási mosószer.

- **Ellenőrzés:** Műszaki vizsgálatok, a működés ellenőrzése érdekében.

Külön figyelmet igényel, az elektromos nyitva tartó berendezés (mágnes). Ennek betáplálása, mindig egyenletes, előírt feszültségen kell, hogy történjen. Megfelelő impulzus esetén az ajtószárnyat késedelem nélkül szabadrá kell, hogy tegye.

A kapuk funkcionális működését évente kétszeri funkcionális próbával ellenőrizni kell.

- **Üzemképes állapotba helyezés:** Az előző pontban esetleg feltárt hiányosságokat javításokkal alkatrész cserékkel, illetve fődarab cserékkel meg kell szüntetni. Ennek elvégzéséhez megfelelő szakszervizt kell megbízni. A fenti munkák elvégzését követően az üzemeltetővel közösen az ellenőrzési fázis végrehajtandó.

Bármely egyéb kérdéssel – garanciális illetve garancián túli –, illetve bejelentéssel forduljon a nyílászárók forgalmazójához, ahol szakszerű felvilágosítással, illetve szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre.

Írásban értesítendő:

OPTIMA FORMA Kft.
H-1044 Budapest, Ezred u. 2.

E-mail: optima@optimaforma.hu

